

GMINA CHODZIEŻ

ul. Notecka 28
64-800 Chodzież
NIP 607-001-63-11
Regon 570791023

Chodzież, 15.04.2016

IZP.271.1.2016.AM

Według rozdzielnika

Dotyczy postępowania: „**Budowa drogi - Studzieniec**”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) przekazujemy odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „**Budowa drogi - Studzieniec**” :

1. Pytanie

Kosztorys ofertowy pozycja 27,28,31 występuje kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, czy można zastąpić kruszywem wapiennym, jeżeli nie to proszę sprecyzować nazwę kruszywa do wbudowania?

Odpowiedź

Odpowiedź znajduje się w ST D-04.04.02 PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO i brzmi:

2.2.3. Wymagania wobec mieszanki.

Do wykonania przedmiotowej podbudowy zaleca się mieszanki kruszywa łamanego pochodzących ze skał magmowych (np. bazalt, granit). Zastosowanie mieszanki kruszywa łamanego ze skał osadowych (pochodzenia wapiennego) wymaga zgody Inżyniera. W warstwach podbudowy zasadniczej należy zastosować mieszankę kruszyw o frakcji **0/31,5mm**. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane w tablicy 4.

Otrzymują:

W y k o n a w c y ubiegający się o udzielenie zamówienia

- wg rozdzielnika

Wójt
Olejnar
Kamila Szejner